

COMUNICADO

Falta de água na área da mata

Desde domingo, dia 11 de janeiro, estava ocorrendo falta de água na área da Mata. Segundo o Eduardo, da FFR, responsável pela administração da água no Pasárgada, a interrupção do abastecimento se deveu à queima de peças do motor da bomba de captação que atende a área da mata e que abastece o reservatório da Alameda da Alegria.

Na segunda-feira, dia 12 de janeiro, a bomba d'água foi desmontada para a troca do rolamento e constatou-se que, além desta peça, o platinado também havia queimado e a centrifugadora estava quebrada. Na terça-feira, dia 13 de janeiro, a FFR providenciou a compra dos materiais.

Juntamente com estes problemas, ocorreu no dia 13, conforme comunicado anteriormente, uma manutenção da Cemig que ocasionou a falta de energia elétrica, de 9h30 às 11h. Somente depois deste horário foi possível testar a bomba, que ao final do dia foi consertada, iniciando o enchimento do reservatório.

Lembramos que o reservatório da Alameda da Alegria vai distribuindo a água, primeiro, para as partes mais baixas e depois para as outras mais altas. Até ontem, quarta-feira, ele ainda não estava com sua capacidade normal de abastecimento, assim quem mora nas partes mais altas do Pasárgada permaneceu sem água.

Hoje, quinta-feira, dia 15, o abastecimento foi reestabelecido em todas as regiões.

Para evitar o desabastecimento, a Aspas adotará as seguintes medidas quando ocorrer algum problema com o sistema de abastecimento de água:

- Chamar um caminhão pipa para encher o reservatório.
- Comprar uma bomba reserva e peças de reposição;
- Comprar um grupo gerador;

Sendo que, estes itens serão cobrados do empreendedor.

A Aspas está acompanhando e reivindicando junto à FFR soluções rápidas neste sentido. Desculpamo-nos pelos transtornos e contamos com a compreensão de todos.

Atenciosamente

Diretoria da Aspas